



## Certificado de Conformidad

E20/000005

AENOR certifica que

### DURAN ELECTRONICA, S.L.

con domicilio social en TOMAS BRETON, 50-52  
28045 MADRID (España)

suministra el producto **Equipo de detección de la concentración de monóxido de carbono para su uso en locales**

conforme con UNE 23300:1984  
UNE 23300:1984/1M:2005

Marca Comercial DURGAS  
Referencia Central DURGAS MINI + Detector CO  
Gases detectados CO  
Campo de medida (ppm) 0-300 ppm  
Tensión de alimentación (V~) 220 - 240 V ~ / 9-15 V dc  
Aparato tipo Central - Detector  
Longitud máxima de instalación (m) 1000 m  
Características generales 1 zona y capacidad para 16 sensores DURPARK RS485 CO o EUROSONDELCO (EURODETECTOR CO). Sistema de alimentación auxiliar de baterías.

Centro de producción TOMAS BRETON, 50-52  
28045 MADRID (España)

Esquema de certificación Para conceder este certificado de conformidad, AENOR ha verificado mediante una auditoría y ensayos sobre muestras tomadas en el centro de producción que se cumplen los criterios técnicos establecidos en el Real Decreto 2367/1985.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre que las instalaciones y los requisitos del control de producción en el centro no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2023-08-03  
Expiración 2026-08-03

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO

